

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie zadania pn.:

**„Dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA
do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czulchowie”**

Znak sprawy 7/ZEC/2025

Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia:

1. formularz oferty.....zał. SWZ-1
2. formularz oferty-cena oferty + okres gwarancji.....zał. SWZ-2
3. oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.....zał. SWZ-3
4. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.....zał. SWZ-4
5. wykaz wykonanych dostaw (wzór).....zał. SWZ-5
6. oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.....zał. SWZ-6
7. najważniejsze postanowienia umowy(wzór)zał. SWZ-7
8. szczegółowy opis przedmiotu zamówieniazał. SWZ-8
9. dokumentacja techniczna zwilżacza pyłów..... zał. SWZ-9
10. rysunki techniczne krążniki.....zał. SWZ-10
11. oświadczenie o statusie przedsiębiorcyzał. SWZ-11
12. klauzula informacyjna dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wersja elektroniczna specyfikacji warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej: <http://pk.czulchow.info/>

Rozdział I. Określenie Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

NIP: 843-000-28-04; Regon: 770897940; KRS: 0000176774

tel.: (59) 83 42 200, 83 42 209

<http://pk.czluhow.info/> e-mail: sekretariat@pk.czluhow.info

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
- 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
- 31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
- 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
- 38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
- 38550000-5 - Liczniki
- 42120000-6 - Pompy i sprężarki
- 42160000-8 - Układy kotłów grzewczych
- 44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
- 44510000-8 - Narzędzia
- 44620000-2 - Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Człuchowie.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części w następujący sposób:

Część 1

Dostawa armatury ciepłowniczej i preparatów chemicznych do Zakładu Energetyki Ciepłej w Człuchowie.

Część 2

Dostawa urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Człuchowie.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki SWZ-8, SWZ-9 i SWZ-10.

5. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem osób trzecich. Dodatkowo musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP, odpowiadać pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm oraz posiadać wymagane certyfikaty.

6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego, na warunkach nie gorszych od warunków dla zamówienia podstawowego.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na jedną lub dwie części).

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia niektórych pozycji materiałów z załącznika SWZ-2 = SWZ-8. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji

1. Termin wykonania zamówienia

1) Część 1:

Dostawa armatury ciepłowniczej i preparatów chemicznych do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czulchowie

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2026 r. z zastrzeżeniem, że dostawy będą realizowane etapowo zgodnie z niżej przedstawionymi przedziałami czasowymi:

- a) poz. 1 - 21 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 1 od dnia podpisania umowy do 01.09.2025r.,
- b) poz. 22 - 37 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 1 od 02.09.2025 r. do 01.10.2025 r.,
- c) poz. 38 - 58 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 1 od 02.10.2025r. do 03.11.2025 r.,
- d) poz. 59 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 1 od dnia podpisania umowy do 31.08.2026 r.

UWAGA:

Dla poz. 1-58 wymienionej w załączniku SWZ-2 = SWZ-8 Tabela 1 Zamawiający nie będzie składał dodatkowego zamówienia. Wykonawca dostarczy asortyment po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu dostawy z Zamawiającym.

Podstawą realizacji dostaw z poz. 59 będą zamówienia składane sukcesywnie przez Zamawiającego określające dokładne zapotrzebowanie i termin dostawy.

2) Część 2:

Dostawa urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czulchowie

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2026 r. z zastrzeżeniem, że dostawy będą realizowane etapowo zgodnie z niżej przedstawionymi przedziałami czasowymi:

- a) poz. 1 - 7 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 2 od dnia podpisania umowy do 01.09.2025 r.,
- b) poz. 8 - 13 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 2 od 02.09.2025 r. do 03.11.2025r.,
- c) poz. 14 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 2 od dnia podpisania umowy do 31.08.2026 r.

UWAGA:

Dla poz. 1-13 wymienionej w załączniku SWZ-2 = SWZ-8 Tabela 2 Zamawiający nie będzie składał dodatkowego zamówienia. Wykonawca dostarczy asortyment po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu dostawy z Zamawiającym.

Podstawą realizacji dostaw z poz. 14 będą zamówienia składane sukcesywnie przez Zamawiającego określające dokładne zapotrzebowanie i termin dostawy.

- 2. Wykonawca udzieli minimum 6-miesięcznej gwarancji na dostarczone preparaty chemiczne. Okres gwarancji liczony będzie od dnia dostawy.**
- 3. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na dostarczoną armaturę ciepłowniczą, urządzenia elektryczne i AKPiA jest jednym z kryteriów oceny ofert opisanych w rozdziale XIII.**

Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące warunki:

- 1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie – dot. części 1 i 2.

2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował **minimum 2 dostawy armatury ciepłowniczej (2 umowy), każda o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto** wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Wykonawca nie może sumować kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości. W przypadku dostaw realizowanych, część zamówienia już faktycznie wykonana, musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku - dot. części 1.

Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie – dot. części 2.

3) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie - dot. części 1 i 2.

4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - dot. części 1 i 2.

5) **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie §10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie - dot. części 1 i 2.**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z n/w okoliczności:

- a) okoliczności wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą lub Pzp,
- b) okoliczności wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 Pzp,
- c) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji warunków zamówienia,
- d) okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2025 poz. 514).

W/w okoliczności opisane są w oświadczeniu stanowiącym załącznik SWZ-4.

Wykluczenie Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ppkt a) i b) następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

2. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku:

- 1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia,
- 2) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania,
- 3) wymogi zawarte w pkt 1 ppkt. 2 – 4 Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia.

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia i dokumenty należy złożyć wraz z ofertą)

1. Zamawiający w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 1 – 4 żąda:
 - 1) Oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik SWZ-3) - dot. części 1 i 2,
 - 2) Wykazu dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, wartości zrealizowanych dostaw, daty i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane (załącznik SWZ-5) wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty (referencje, poświadczenia itp.) - dot. części 1,
 - 3) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem aktualnych opłat składki OC - dot. części 1 i 2.
2. Zamawiający w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 5 żąda (dot. części 1 i 2):
 - 1) Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik SWZ – 4),
 - 2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 - 3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
 - 4) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
- 5) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik SWZ-6).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt 2 składa każdy z Wykonawców oferty wspólnej.

W przypadku Wykonawcy polegającego na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt 2 ppkt 2-4.

3. Ponadto (dot. części 1 i 2):

- 1) wypełnione i podpisane formularze (**załączniki SWZ-1 i SWZ-2**),
- 2) oświadczenie o statusie przedsiębiorcy (**załącznik SWZ-11**),
- 3) klauzula informacyjna dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (**załącznik do SWZ**),
- 4) dokumenty potwierdzające, że oferowane zamienniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – w przypadku oferowania zamienników.

Dokumenty należy oznaczyć numerem Tabeli i Liczbą porządkową z SWZ-2 (=SWZ-8) odpowiadającym oferowanej armaturze/urządzeniu.

UWAGA: W przypadku nie załączenia do oferty w/w dokumentów, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć armaturę/urządzenia elektryczne/AKPiA o parametrach wymienionych w Tabeli 1 i/lub 2 SWZ-2 (=SWZ-8) wskazanych producentów.

4. Zasady i formy składania dokumentów:

- 1) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI składane są w oryginale, natomiast dokumenty inne niż oświadczenia są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przy czym pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 2) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
- 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 – 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
 - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. **Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych, ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia.**
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli pełnomocnictw lub oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia/złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia/złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:

Anna Manszewska- tel. 793 935 758

Michał Piesik – tel. 794 370 058

e-mail: zec@pk.czulchow.info

– w zakresie procedury postępowania:

Magdalena Mroziewicz - tel. 530 282 116

e-mail: osie_zp@pk.czulchow.info

2. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami pisemnie lub drogą elektroniczną. Za datę przekazania (wpływu) korespondencji przyjmuje się datę jej przestania za pośrednictwem wyżej wymienionych sposobów, w godzinach pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, w dni robocze.
3. Zmiana adresów poczty elektronicznej wymaga poinformowania o tym drugiej Strony, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę upoważnioną.
4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, wezwania, zawiadomienia i informacje skierowane do Wykonawców, Zamawiający będzie przekazywał drogą elektroniczną.
5. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wezwania, wnioski, zawiadomienia lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.
6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
7. W przypadku, gdy zostanie złożony wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze notatkę z tej czynności.
8. Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:
 - 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ppkt. 2.
 - 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 - 3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w ppkt. 2, po upływie, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
 - 4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
 - 5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
9. Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia:
 - 1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.
 - 2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację warunków zamówienia.

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium – dot. części 1 i 2.

Rozdział IX. Termin związania ofertą

1. Zamawiający ustala termin związania Wykonawców ofertą na 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich informacji, które są konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik SWZ-1. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowo lub czytelnie ręcznie, niezmywalnym atramentem. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wszystkie strony składanej oferty zaleca się zaparafować przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (chyba, że strony te zawierają już podpis Wykonawcy) oraz oznaczyć kolejnym ich numerem. Można nie numerować i nie parafować stron niezapisanych.
5. Oferta właściwa (SWZ-1) oraz wszystkie oświadczenia muszą być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem lub potwierdzone pieczęcią imienną, stwierdzającą dane personalne osoby podpisującej.
6. Ewentualne poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby lub osób uprawnionych.
7. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być podpisane oraz opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
8. Zaleca się spięcie oferty w sposób trwały, zapobiegający przypadkowej dekompletacji oferty.
9. Pełnomocnictwa przedkładane w ofercie należy załączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Wszystkie strony muszą zostać parafowane i ponumerowane, przy czym numeracja stanowi kontynuację części niezastrzeżonej.
11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
12. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana:

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie

ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

z dopiskiem:

**„Dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA
do Zakładu Energetyki Ciepłej w Człuchowie – znak sprawy 7/ZEC/2025**

Nie otwierać przed 24.07.2025r. do godz. 12:00

OFERTA

13. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców warunków opakowania i oznakowania kopert.

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. **Oferty należy składać do dnia 24.07.2025r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 106 – sekretariat.**
2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o udzielenie zamówienia pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę lub usługi kurierskie do siedziby Zamawiającego, w wymaganym terminie. Dla ofert złożonych w powyższy sposób liczy się data i godzina dostarczenia oferty do sekretariatu Zamawiającego. Oferty złożone lub dostarczone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
3. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2025r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.**

Rozdział XII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cenę oferty należy ustalić w oparciu o wymagania SWZ oraz obowiązujące normy i przepisy.
2. Wykonawca określi w formularzu oferty cenę brutto podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza, a także w rozbiciu na wartość netto i wysokość podatku VAT.
3. Cena oferty musi obejmować kompletne wykonanie zamówienia, w tym koszty dostaw do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czulchow wraz z rozładunkiem w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia, celem terminowej i prawidłowej realizacji zamówienia oraz podatek VAT.
4. Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę.
5. **Do ceny oferty należy doliczyć kwotę wskazaną w formularzu ofertowym – cena oferty + okres gwarancji w pozycji „Inne niewymienione materiały wg potrzeb Zamawiającego”.**
6. Całkowita cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia podana w Formularzu Ofertowym posłuży Zamawiającemu jedynie do porównania złożonych ofert według kryterium - cena oferty brutto, natomiast rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie według zasad opisanych w umowie.

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Po ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz formalnej poprawności złożonych ofert, **Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty oddzielnie dla każdej części** w oparciu o ustalone kryteria:
 - a) **cena oferty brutto (X_1) – 95 % (tj. max 95 pkt),**
 - b) **okres gwarancji (X_2) na dostarczoną armaturę, urządzenia elektryczne i AKPiA – 5 % (tj. max 5 pkt).**
2. Sposób wyliczenia punktacji:
 - a) **cena oferty brutto (X_1)**

Ocena zostanie przeprowadzona wg następującego wzoru:

$$X_1 = \frac{\text{najniższa cena brutto danej części spośród ofert ważnych i nieodrzuconych}}{\text{cena brutto danej części oferty badanej}} \times 95$$

b) okres gwarancji (X_2) na dostarczoną armaturę, urządzenia elektryczne i AKPiA

Minimalny wymagany okres gwarancji – 24 miesiące od dnia dostawy.

Maksymalny dopuszczalny okres gwarancji – 60 miesięcy od dnia dostawy.

Ocena zostanie przeprowadzona wg następującego wzoru:

$$X_2 = \frac{\text{okres gwarancji danej części w ofercie badanej}}{\text{najdłuższy okres gwarancji danej części spośród ofert ważnych i nieodrzuconych}} \times 5$$

Przyjęcie krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące i dłuższego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie § 46 ust. 1 pkt 2 Regulaminu.

W przypadku niewypełnienia /niewykazania/ przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaproponował minimalny okres tj. 24 m-ce.

c) sumaryczna ilość punktów: $X = X_1 + X_2$

3. Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po przekazaniu wybranemu w toku postępowania Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający wskaże konkretną datę bądź przedział czasu, w którym będzie oczekiwał na podpisanie umowy przez wybranego Wykonawcę.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
 - 1) złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających umocowanie osób podpisujących umowę, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty,
 - 2) złożenia pełnomocnictwa, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, o ile pełnomocnictwo nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty,
 - 3) złożenia umowy regulującej współpracę podmiotów, jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, określająca m.in. podział obowiązków i zakres dostaw, za które odpowiedzialny będzie poszczególny konsorcjant.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dot. części 1 i 2.

Rozdział XVI. Istotne postanowienia umowy

1. Najważniejsze postanowienia przyszłej umowy zawiera załącznik SWZ -7 -wzór umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą w następujących przypadkach:
 - 1) Zmiana terminu realizacji umowy:

- a) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację umowy w zakładanym terminie,
- b) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykle i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności epidemii, niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
- c) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, tj. wydłużonego okresu oczekiwania u producentów na daną armaturę, preparat, urządzenie elektryczne i AKPiA co uniemożliwia realizację umowy w zakładanym terminie. Zmiana ta musi być udokumentowana.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2) Pozostałe zmiany:

- a) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku.
3. **Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, za wyjątkiem zmian będących następstwem zmian obowiązującego prawa.**
4. Nie stanowią istotnej zmiany umowy przypadki takie jak:
 - 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy,
 - 2) danych teleadresowych Stron umowy.

Rozdział XVII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Wszelkie koszty związane z opracowaniem i przedłożeniem oferty ponoszą Wykonawcy, niezależnie od wyniku postępowania.

Rozdział XVIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

1. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zec@pk.czulchow.info, osie_zp@pk.czulchow.info
2. Dedykowana strona internetowa Zamawiającego: <http://pk.czulchow.info/>

Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w § 57 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Czulchowie.

Rozdział XX. Informacje o podwykonawcach

1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom części danego zadania.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
3. Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

Rozdział XXI. Uwagi końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie oraz Kodeksu Cywilnego.
2. **Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.**
3. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**

ZATWIERDZAM:

Z-ca Prezesa
Zarządu

mgr inż. Małgorzata Kulińska

Prezes Zarządu

mgr inż. Helena Diakun

Człuchów, lipiec 2025 r.

....., dnia 2025 roku

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

**Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Sobieskiego 11
77 – 300 Człuchów**

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie na wykonanie zadania pn. „*Dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Człuchowie*” – znak sprawy 7/ZEC/2025 przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w *Specyfikacji warunków zamówienia* przedmiotowego postępowania.

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Pełna nazwa i adres Wykonawcy	
Telefon	
e-mail	
NIP	
REGON	

Oświadczenia dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, a wszelkie niejasności wyjaśniliśmy w toku postępowania oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że oferta pozostaje ważna przez okres związania ofertą określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Załączony do SWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie.
4. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/ część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom* (*niepotrzebne skreślić):

Nr części*	Zakres powierzonych prac*	% z ogólnej wartości*
1		
2		

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez wykreślenie pkt. 5)*

6. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

.....

7. Do niniejszego formularza oferty dołączone zostały następujące dokumenty (zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia):

Nazwa załącznika	Nr strony oferty
a) Formularz oferty – Cena oferty + okres gwarancji (SWZ-2)	
b) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (SWZ-3)	
c) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (SWZ-4)	
d) Wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (SWZ-5)	
e) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (SWZ-6)	
f) Odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG	
g) Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego	
h) Zaświadczenie albo inny dokument ZUS lub KRUS	
i) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem aktualnych opłat składki OC	
k) Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy (SWZ-11)	
j) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (jeśli dotyczy)	
k) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)	
l) Klauzula informacyjna dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	
m) Dokumenty potwierdzające, że oferowane zamienniki spełniają wymagania określone	
n) Inne	

.....

Podpisy i pieczęci osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym

....., dnia 2025 roku
Nazwa Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTY –
Cena Oferty + okres gwarancji**

Oświadczamy, że po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania wykonamy zamówienie pn.: „**Dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czulchowie**” – znak sprawy 7/ZEC/2025 zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością:

Część 1:

Dostawa armatury ciepłowniczej i preparatów chemicznych do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czulchowie

a) za cenę ofertową w kwocie złotych:

cena netto

podatek VAT

cena brutto..... słownie:

w tym:

Tabela 1. Armatura ciepłownicza i preparaty chemiczne

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość ogółem netto [zł]
Termin realizacji do 01.09.2025 r.					
1	Odźwiżacz podwieszany wyrzutowy typ OW 0,8 prod. ZUK Stąporków lub równoważny	szt.	2		
2	Dławica pompy Grundfos LPE 80-125/124 A-F-A--BUBE nr kat. 485351	szt.	2		
3	Preparat do chemicznego czyszczenia wymienników ciepła typu JAD (wykonanie materiałowe: płaszcz 304L (stal: 1.4307), rurki 321 (stal:1.4541) „RADINER Fi” prod. „MARCOR” Gdańsk	kg	92		
4	Przepływomierz JS130-10, temperatura pracy do 130 st. C, PN16, Qn = 10m3/h, wyjście kontraktronowe NC lub równoważny	szt.	3		

5	Przepływomierz JS90-1,5 temperatura pracy do 130 st. C, PN16, Qn = 6m3/h, wyjście kontraktronowe NC lub równoważny	szt.	2		
6	Przepływomierz JS90-4 temperatura pracy do 130 st. C, PN16, Qn = 6m3/h, wyjście kontraktronowe NC lub równoważny	szt.	5		
7	Ciepłomierz Multical 603, „Kamstrup” Qn = 2,5 m3/h, DN 20 *	szt.	2		
8	Ciepłomierz Multical 603, „Kamstrup” Qn = 2,5 m3/h, DN 20 PN16 kołnierzowy *	szt.	2		
9	Ciepłomierz Multical 603, „Kamstrup” Qn = 3,5 m3/h, DN 25 *	szt.	2		
10	Ciepłomierz Multical 603, „Kamstrup” Qn = 6 m3/h, DN 32 *	szt.	1		
11	Ciepłomierz Multical 603, „Kamstrup” Qn = 3,5 m3/h, DN 25 PN16 kołnierzowy *	szt.	2		
12	Zawór VB2 „Danfoss” DN15, PN16, Tmax 130°C, kvs 4 m3/h, lub równoważny kompatybilny z siłownikiem AMV20/23 Daanfos	szt.	1		
13	Ślimak części transportowej (ZN-300-A-02-1) do zwilżacza pyłów „FOKA” 250F (prod. „FERIND” Kraków)	szt.	1		
14	Ślimak części mieszającej do zwilżacza pyłów (ZN-250-F-05) „FOKA” 250F (prod. „FERIND” Kraków)	szt.	1		
15	Korpus części mieszającej zwilżacza pyłów (ZN-20-F-02) "FOKA" 250F (prod. „FERIND” Kraków)	szt.	1		
16	Nakładka TST do regeneracji zwilżacza pyłów „FOKA” 250F (prod. „FERIND” Kraków)	szt.	4		
17	Nakładka PE do regeneracji zwilżacza pyłów „FOKA” 250F (prod. „FERIND” Kraków)	szt.	11		
18	Krążnik gładki f-60,3mm, L= 180mm, oś fi=12mm, frez 6mm, łożyska typ 2RS C3 lub ZZ C3	szt.	20		
19	Krążnik gładki f-60,3mm, L= 300mm, oś fi =20mm, frez 8mm, łożyska typ 2RS C3 lub ZZC3	szt.	20		
20	Krążnik gładki f-60,3mm, L= 400mm, oś fi =12mm, frez 6mm, łożyska typ 2RS C3 lub ZZC3	szt.	10		
21	Krążnik gładki f-63,5mm, L= 600mm, oś fi=20mm, frez 8mm, łożyska typ ZZ C3	szt.	15		
Termin realizacji do 01.10.2025 r.					
22	Kołnierz DN25 PN16 materiał: stal S235	szt.	4		
23	Kołnierz DN50 PN16 materiał: stal S235	szt.	10		
24	Kołnierz DN80 PN16 materiał: stal S235	szt.	10		
25	Kołnierz DN100 PN16 materiał: stal S235	szt.	4		
26	Kołnierz DN125 PN16 materiał: stal S235	szt.	2		
27	Kolano hamburskie spawalnicze 90st. DN80, materiał: stal S235,	szt.	4		
28	Tarcze lamelkowe do szlifowania metalu, granulacja śrerna 60, gr. pow. ścierniej 6mm, materiał: elektrokorund	szt.	15		
29	Tarcze do cięcia i szlifowania stali gr. 1,5*125mm	szt.	100		
30	Taśma ostrzegawcza biało-czerwona do zabezpieczenia terenu wokół wykopu 7cm x 500m x 35 mikronów	mb	500		
31	Samoczynna śluza dozująca do materiałów sypkich (zawór gumowy) średnica 150mm, temperatura pracy 160°C, wykonanie materiałowe EPDM	szt.	1		
32	Regulator temperatury AVTB „Danfoss” DN25, PN16, kvs = 5,5m3/h, zakres nastawy 20-60st. C, montaż na powrocie, przyłączy śrubunek lub równoważny	szt.	1		

Dostawa armatury cieplowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czulowie

33	Regulator temperatury AVTB „Danfoss” DN15, PN16, kvs = 1,9m ³ /h, zakres nastawy 20-60st. C, montaż na powrocie, przyłączy śrubunek lub równoważny	szt.	1		
34	Elektrody spawalnicze rutowe do spawania rur OK 46.00 3,2*350mm	kg	5		
35	Elektrody spawalnicze rutowe do spawania rur OK. 46.00 2,5*350mm	kg	15		
36	Zmiękcacz wody kompaktowy, pojemność złoża żywiczego 20l, zasilanie elektryczne 230V AC, przepływ wody 1,5 m ³ /h, przyłącza hydrauliczne 1", bypass	szt.	1		
37	Zmiękcacz wody kompaktowy, pojemność złoża żywiczego 12l, zasilanie elektryczne 230V AC, przepływ wody 1,2 m ³ /h, przyłącza hydrauliczne 1", bypass	szt.	1		
Termin realizacji do 03.11.2025 r.					
38	Mufa izolacyjna prosta sieciowana dla rur preizolowanych 32/110 (z pianką poliuretanową w komplecie)	kpl	10		
39	Pianka PUR do muf preizolowanych cieplowniczych 100/200	kpl	6		
40	Pianka PUR do muf preizolowanych cieplowniczych 65/140	kpl	8		
41	Pianka PUR do muf preizolowanych cieplowniczych 50/125	kpl	4		
42	Pianka PUR do muf preizolowanych cieplowniczych 32/110	kpl	8		
43	Pompa obiegowa „Grundfos” Magna 3 50-120F, rozmiar przyłącza korpusu pompy 50, przepływ 6 - 18.30 m ³ /h, podnoszenie H =12 m, maksymalna temperatura medium (ciągła) 110 °C, wbudowany przetwornik różnicy ciśnień, panel sterujący z wyświetlaczem, wybór charakterystyki pracy, korpus: żeliwo szare, koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego włóknem węglowym, tarcza łożyskowa i okładzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej, przyłącze kołnierzowe**	szt.	1		
44	Zawór do wspawania DN32 PN16, pełno przelotowy, dwustronna kompensacja, wykonanie materiałowe: korpus: P235GH lub P355N, kula: S235JR + CrNi / X5CrNi18-10, trzpień: X30Cr13 lub 1.4305, uszczelnienie trzpienia: EPDM, zgodnie z PN-EN 12982	szt.	5		
45	Zawór do wspawania DN80 PN16, pełno przelotowy, dwustronna kompensacja, wykonanie materiałowe: korpus: P235GH lub P355N, kula: S235JR + CrNi / X5CrNi18-10, trzpień: X30Cr13 lub 1.4305, uszczelnienie trzpienia: EPDM, zgodnie z PN-EN 12982	szt.	2		
46	Rura stalowa preizolowana ze szwem DN32 PN16, materiał St37,0, P235TR1, P235TR2 i P235GH, zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5, dł 6mb	szt.	2		
47	Rura stalowa preizolowana ze szwem DN65 PN16, materiał St37,0, P235TR1, P235TR2 i P235GH, zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5, dł 6mb	szt.	1		
48	Rura stalowa preizolowana ze szwem DN80 PN16, materiał St37,0, P235TR1, P235TR2 i P235GH, zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5, dł 6mb	szt.	4		
49	Otulina z wełny skalnej z okładziną z folii aluminiowej, średnica wewnętrzna 89mm, maksymalna temperatura pracy: 150 st. C, grubość 30mm	mb	25		
50	Otulina z wełny skalnej z okładziną z folii aluminiowej, średnica wewnętrzna 114mm, maksymalna temperatura pracy: 150 st. C, grubość 30mm	mb	50		
51	Otulina z wełny skalnej z okładziną z folii aluminiowej, średnica wewnętrzna 140mm, maksymalna temperatura pracy: 150 st. C, grubość 30mm	mb	10		
52	Otulina z wełny skalnej z okładziną z folii aluminiowej, średnica wewnętrzna 219mm, maksymalna temperatura pracy: 150 st. C, grubość 50mm	mb	30		
53	Zasobnik ze stali nierdzewnej do c.w.u. 200l, dwie mufy przyłączeniowe 5/4"	szt.	2		
54	Zasobnik ze stali nierdzewnej do c.w.u. 150l, dwie mufy przyłączeniowe 5/4"	szt.	1		
55	Rusztowina rusztu mechanicznego kotła WRp12 dł. L = 395mm, materiał ŻLcR 1,5 %	szt.	50		

56	Zawór elektromagnetyczny 1/2" napięcie zasilania 24V DC 2-drogowy, NC, przyłącze G, 1/2cal, dopuszczalne ciśnienie różnicowe od 0,35 do 16 barów, materiał korpusu: miedź lub stal nierdzewna	szt.	2		
57	Izolacja wymiennika ciepła typ Jad X 6.50	szt.	2		
58	Wymiennik płaszczowo-rurowy JAD x 6.50 FF.STA.SS 0104-0005, wykonanie stal nierdzewna, Tmax 130 st.C, PN16	szt.	1		
Termin realizacji do 31.08.2026					
59	Inne niewymienione materiały wg potrzeb Zamawiającego				50 000,00
	Razem				
*	wymagana kompatybilność z posiadanym systemem telemetrycznym				
**	wymagana kompatybilność z posiadaną armaturą				

Na dostarczoną armaturę ciepłowniczą udzielamy miesięcy gwarancji
(minimum 24, maksymalnie 60).

Część 2: Dostawa urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czuluchowie

a) za cenę ofertową w kwocie złotych:

cena netto

podatek VAT

cena brutto słownie:

w tym:

Tabela 2. Urządzenia elektryczne i AKPiA

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość ogółem netto [zł]
Termin realizacji do 01.09.2025 r.					
1	Bateria litowa 3,6V do ciepłomierzy Kamstrup (z kabelkiem i wtyczką) lub równoważna, przy czym średnica bieguna dodatniego - co najmniej 9 mm	szt.	60		
2	Integrator Multical 602/603 „Kamstrup”, z impulsowaniem 1imp/10l *	szt.	3		
3	Integrator Multical 602/603 „Kamstrup”, z impulsowaniem 1imp/100l *	szt.	1		
4	Czujnik temperatury PT 500, zakres pracy 0-150 st. C (kompatybilny z ciepłomierzem Kamstrup) do montażu bezpośredniego w rurze cieplowniczej (na gwint)	kpl	10		
5	Czujnik temperatury PT 500, zakres pracy 0-150 st. C (kompatybilny z ciepłomierzem Kamstrup) do montażu pośredniego w osłonie (średnica <5,8mm)	kpl	10		
6	Czujnik temperatury PT 500, zakres pracy 0-150 st. C (kompatybilny z ciepłomierzem Kamstrup) do montażu pośredniego w osłonie (średnica ,6mm)	kpl	5		
7	Czujnik temperatury zewnętrznej PT1000, do montaż na ścianie zewnętrznej, pracy -30-50 st. C, typ ESM10 lub równoważny	szt.	5		
Termin realizacji do 03.11.2025 r.					
8	Przetwornik impulsowo-obrotowy inkrementalny, śr. >50mm, śr. wałka 6mm, rozdzielczość 2048 imp./obr., zasil. 24V DC, wyjście PUSH-PUL	szt.	1		
9	Siłownik AMV10 napięcie zasilania 230V, lub inny równoważny kompatybilny z zaworami VB2 Danfos	szt.	1		
10	Siłownik AMV20, napięcie zasilania 230V, lub inny równoważny kompatybilny z zaworami VB2 Danfos	szt.	1		
11	Klucz produktu do regulatora pogodowego ECL 210 Danfos, typ. A230 (jeden obieg. c.o)*	szt.	1		
12	Regulator pogodowy dwukanałowy ECL 210 Danfoss, zasilanie 230VAC*	szt.	1		
13	Miernik uniwersalny N30U, napięcie zas. 230V AC, sygnały wej. 2-10V oraz 4-20mA, PT100/1000, 2 przekaźniki wyjściowe lub równoważny	szt.	2		
Termin realizacji do 31.08.2026 r.					

14	Inne niewymienione materiały wg potrzeb Zamawiającego				10 000,00
	Razem				
*	wymagana kompatybilność z posiadanym systemem telemetrycznym				

- b) Na dostarczone urządzenia elektryczne i AKPiA udzielamy miesięcy gwarancji (minimum 24, maksymalnie 60).

Objaśnienia do tabeli 1 i 2:

1. W pozycjach, gdzie Zamawiający użył nazwy własnej, znaku towarowego lub pochodzenia dopuszcza się zaoferowanie równoważnych zamienników, za wyjątkiem pozycji z Tabeli 1 Lp. 7-11, 43 oraz za wyjątkiem pozycji z Tabeli 2 Lp. 2-3 oraz 11-12. W sytuacji, gdy Wykonawca oferuje równoważne zamienniki, do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 3 ppkt 4 specyfikacji warunków zamówienia.
2. Załącznik SWZ-9 zawiera rysunki nr 1 i 2 zwilżacza pyłów „FOKA” 250F (prod. „FERIND” Kraków), do którego należy dostarczyć części zamienne wyszczególnione w pozycjach Tabeli 1 Lp. od 13 do 17.
3. Załącznik SWZ-10 zawiera rysunki nr 1 i 2 na których pokazano wymiary krążników gładkich do przenośników taśmowych, do których należy dostarczyć części opisane w Tabeli 1 Lp. od 18 do 21.
4. Inny asortyment (poz. 59 Część 1 oraz poz. 14 Część 2) wynikający z bieżących potrzeb inwestycyjnych i/lub remontowych Zakładu Energetyki Ciepłej, którego nie można było przewidzieć w chwili przygotowywania wykazu, określany w oddzielnych zamówieniach.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia niektórych pozycji materiałowych w przypadku zmiany planów inwestycyjnych i/lub remontowych w Zakładzie Energetyki Ciepłej. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w ilości zamawianych materiałów w dół lub w górę, bez możliwości zmiany cen jednostkowych na poszczególne materiały przez Wykonawcę.
7. Jeżeli w katalogu danego producenta spełniającego powyższe wymagania znajduje się cały asortyment występujący w w/w zestawieniu, należy dostarczyć armaturę/urządzenia jednego producenta.
8. Wymagania ogólne dla całości wyrobów

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić następujące dokumenty producenta o produkcie i jego przeznaczeniu:

- instrukcje obsługi,
- karty charakterystyki / karty katalogowe / DTR,
- certyfikaty / deklaracje zgodności / atesty higieniczne.

9. Wymagania dla wodomierzy objętościowych:

- a) wodomierze/przepływomierze do wody ciepłej i zimnej z suchym zespołem liczydła,
 - b) wodomierze posiadające zatwierdzenie typu MID, zgodnie z normą PN-EN ISO 4064 lub PN-EN 14154 oraz aktualny atest PZH,
 - c) dokładność pomiaru $R \geq 160$ we wszystkich pozycjach montażu,
 - d) brak wymogu stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonej lub wadliwej armatury ciepłowniczej / urządzeń elektrycznych / AKPiA w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.
11. Miejsce dostawy - magazyn ZEC, ul. Średnia 14, 77-300 Czuluchów, wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

Powyższa cena obejmuje całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy zamówienia do magazynu ZEC Czuluchów wraz z rozładunkiem w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Całkowita cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia podana w Formularzu Ofertowym posłuży Zamawiającemu jedynie do porównania złożonych ofert według kryterium - cena oferty brutto, natomiast rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie według zasad opisanych w umowie.

.....
Podpisy i pieczęci osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym

....., dnia 2025 roku

Nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Człuchowie” – znak sprawy 7/ZEC/2025** prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów¹:

- I. Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia.
- II. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:, w następującym zakresie
..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
- III. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
Podpisy i pieczęci osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym

¹ Jeżeli Wykonawca nie składa którejś części oświadczenia, należy przekreślić jej treść lub wpisać „nie dotyczy”

....., dnia 2025 roku
Nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ..: „**Dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Człuchowie**” – **znak sprawy 7/ZEC/2025** prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów²:

I. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie tj.:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z n/w okoliczności:

1. okoliczności wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art.189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art.228–230a, art.250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art.299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 §20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.9 ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art.296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art.9 ust. 1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

²Jeżeli Wykonawca nie składa którejś części oświadczenia, należy przekreślić jej treść lub wpisać „nie dotyczy”

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. okoliczności wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- 1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.108 ust.1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp);
 - 2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp);
 - 3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5 Pzp);
 - 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp).
- 3. którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji warunków zamówienia;**

4. okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514):

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy;
- 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy;
- 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

II. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....
.....
.....

III. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

IV. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

V. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
Podpisy i pieczęci osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym

....., dnia 2025 roku

Nazwa Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

Wykaz dostaw wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu na wykonanie zamówienia pn.

„Dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czulchowie” – znak sprawy 7/ZEC/2025 - część 1

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa, adres i telefon Zleceniodawcy	Wartość dostaw [zł brutto]	Data rozpoczęcia/ zakończenia dostaw
1	2	3	4	5

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane w nim dostawy zostały wykonane należycie.

.....
Podpisy i pieczęci osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym

..... , dnia 2025 roku
Nazwa Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI
ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Człuchowie*” – *znak sprawy 7/ZEC/2025* prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

oświadczam, że:

I. **Nie należę** do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 594) *

II. **Należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594) *

W skład ww. grupy kapitałowej wchodzi następujące podmioty:

1.
2.
3.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* Niepotrzebny punkt należy skreślić

.....
Podpisy i pieczęci osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym

UMOWA NR/ZEC/2025

zawarta

pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. z siedzibą w Człuchowie przy ul. Sobieskiego 11, kod pocztowy 77-300, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisany pod nr KRS 0000176774, NIP 8430002804, REGON 770897940 zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarządu – mgr inż. Helena Diakun
2. Zastępcę Prezesa Zarządu – mgr inż. Małgorzata Kulińska

a

firmą

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o znak 7/ZEC/2025 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie.

I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie realizowane w ramach postępowania pn. „**Dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Człuchowie**” – **znak sprawy 7/ZEC/2025** część*
*wpisać treść właściwą dla danej części
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (wraz ze wszystkim załącznikami) oraz w Ofercie Wykonawcy.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczona armatura ciepłownicza, urządzenia elektryczne i AKPiA* (*wpisać treść właściwą dla danej części) są fabrycznie nowe, pochodzą z bieżącej produkcji, są wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, wolne od jakichkolwiek zastawów, obciążeń czy innych roszczeń osób trzecich, że są dopuszczone do obrotu prawnego na terenie RP, odpowiadają pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych oraz, że posiadają wymagane certyfikaty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia niektórych pozycji materiałowych w przypadku zmiany planów inwestycyjnych i/lub remontowych. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w ilości zamawianych materiałów w dół lub w górę, bez możliwości zmiany cen jednostkowych na poszczególne materiały przez Wykonawcę.

II. TERMIN WYKONANIA UMOWY

§ 2

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31.08.2026 z zastrzeżeniem, że dostawy będą realizowane etapowo zgodnie z poniżej przedstawionymi przedziałami czasowymi:

1) **Część 1*:**

Dostawa armatury ciepłowniczej i preparatów chemicznych do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czulchowcie

- a) poz. 1 - 21 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 1 od dnia podpisania umowy do 01.09.2025r.,
- b) poz. 22 - 37 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 1 od 02.09.2025 r. do 01.10.2025 r.,
- c) poz. 38 - 58 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 1 od 02.10.2025r. do 03.11.2025 r.,
- d) poz. 59 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 1 od dnia podpisania umowy do 31.08.2026 r.

UWAGA:

Dla poz. 1-58 wymienionej w załączniku SWZ-2 = SWZ-8 Tabela 1 Zamawiający nie będzie składał dodatkowego zamówienia. Wykonawca dostarczy asortyment po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu dostawy z Zamawiającym.

Podstawą realizacji dostaw z poz. 59 będą zamówienia składane sukcesywnie przez Zamawiającego określające dokładne zapotrzebowanie i termin dostawy.

2) **Część 2*:**

Dostawa urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czulchowcie

- a) poz. 1 - 7 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 2 od dnia podpisania umowy do 01.09.2025 r.,
- b) poz. 8 - 13 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 2 od 02.09.2025 r. do 03.11.2025r.,
- c) poz. 14 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 2 od dnia podpisania umowy do 31.08.2026 r.

UWAGA:

Dla poz. 1-13 wymienionej w załączniku SWZ-2 = SWZ-8 Tabela 2 Zamawiający nie będzie składał dodatkowego zamówienia. Wykonawca dostarczy asortyment po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu dostawy z Zamawiającym.

Podstawą realizacji dostaw z poz. 14 będą zamówienia składane sukcesywnie przez Zamawiającego określające dokładne zapotrzebowanie i termin dostawy.

(*Wybrać część, której dotyczy umowa)

- 2. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty przy dostawie:
 - 1) instrukcje obsługi,
 - 2) karty charakterystyki / karty katalogowe / DTR
 - 3) certyfikaty / deklaracje zgodności / atesty higieniczne.
- 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia niezgodności z warunkami niniejszej umowy.

III. GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 3

- 1. Na dostarczoną armaturę ciepłowniczą, urządzenia elektryczne i AKPiA*(*wpisać treść właściwą dla danej części) Wykonawca udziela miesięcy gwarancji.
- 2. Na dostarczone preparaty chemiczne Wykonawca udziela 6-miesięcznej gwarancji* (zapis dotyczy części 1 postępowania).
- 3. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty dostawy towaru.
- 4. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z przedmiotem umowy armatury ciepłowniczej, urządzeń elektrycznych i AKPiA*(*wpisać treść właściwą dla danej części) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

5. W okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy przeglądy gwarancyjne z częstotliwością określoną w dokumentacji urządzeń (*zapis dotyczy części 2 postępowania*).
6. W przypadku awarii sieci ciepłowniczej w okresie gwarancji, z przyczyn wad materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, awarię usunie Zamawiający i obciąży kosztami naprawy Wykonawcę.
7. Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

IV. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

§ 4

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę i wynosi **brutto** zł (słownie:) w tym wartość netto zł, podatek VAT zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wynagrodzenie ustalane będzie na podstawie faktycznych ilości dostarczonego materiału i:
 - 1) cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy – w przypadku pozycji ujętych w ofercie,
 - 2) cen wynegocjowanych przez Strony - w przypadku pozycji nieujętych w ofercie, a przewidzianych pod nazwą „Inne niewymienione materiały wg potrzeb Zamawiającego”.
3. **Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt dostawy do Zamawiającego – magazyn ZEC ul. Średnia 14 w Człuchowie oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.**
4. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i po stwierdzeniu zgodności dostawy z dokumentem dostawy.
5. Zamawiający dokona zapłaty za dostawę objętą umową w terminie 30 dni, licząc od daty wystawienia faktury wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zmianami), zwaną dalej ustawą o VAT, tzw. biała lista. W przypadku wskazania na fakturze VAT, wystawionej zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy o VAT, rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotów, Zamawiający dokona płatności na inny podany w wykazie podmiotów rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotów na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 111 ze zmianami).
6. W przypadku opóźnienia w realizacji należności Wykonawca może naliczać odsetki za czas opóźnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
7. Spełniając obowiązek wynikający z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r. (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1790) Wykonawca oświadcza, że w momencie zawarcia umowy posiada / nie posiada* status(u) dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). W przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania na piśmie w formie oświadczenia, o posiadaniu / uzyskaniu / lub utracie statusu dużego przedsiębiorcy, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od dnia zaistnienia okoliczności (*niepotrzebne skreślić).
8. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem od towarów i usług (* niepotrzebne skreślić).
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług.
10. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur w formie elektronicznej.
11. Zgoda lub odwołanie zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej albo w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę upoważnioną.

§ 5

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego, na warunkach nie gorszych od warunków dla zamówienia podstawowego.

V. PODWYKONAWSTWO (JEŚLI DOTYCZY)

§ 6

1. Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców następujący zakres robót:

.....
.....
Pozostały zakres robót Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi.

2. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię podpisanej umowy z podwykonawcą, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia.
4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych dostaw.
5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu na jego rzecz wymagalnego wynagrodzenia (jeśli dotyczy).
6. Niewywiązanie się Wykonawcy z płatności dla Podwykonawcy skutkować będzie wstrzymaniem płatności dla Wykonawcy.
7. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

VI. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

§ 7

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 - a) zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od umownego/wyznaczonego terminu jego dostarczenia,
 - b) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20% całkowitej ceny ofertowej netto określonej w § 4 ust. 1 umowy,
 - c) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
 - 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
 - a) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% całkowitej ceny ofertowej netto określonej w § 4 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwot naliczonych tytułem należnej od Wykonawcy kary umownej z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
3. Zastrzeżone kary umowne z tytułów określonych w niniejszym paragrafie podlegają kumulacji. Dotyczy to również sytuacji, gdy Zamawiający odstępuje od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa szkody, Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar z tym związanych przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności:
 - 1) w wypadku realizacji dostaw przewidzianych niniejszą umową w sposób niezgodny z Opisem przedmiotu umowy, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
 - 2) powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - 3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,
 - 4) w wypadku złożenia do sądu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia postępowania likwidacyjnego,
 - 5) w wypadku naruszenia przez Wykonawcę przy realizacji umowy obowiązujących przepisów lub jego zaangażowania w jakiegokolwiek praktyki korupcyjne.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. **Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.**

VIII. ZMIANY ZAKRESU UMOWY

§ 9

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymienione w ust. 2 wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany określonej w ust. 4.
2. **Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:**
 - 1) **Zmiana terminu realizacji umowy:**
 - a) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację umowy w zakładanym terminie,
 - b) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności epidemii, niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
 - c) **jeżeli zmiana jest konieczna z powodu okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, tj. wydłużonego okresu oczekiwania u producentów na daną armaturę, preparat, urządzenie elektryczne i AKPiA* (*wpisać treść właściwą dla danej części) co uniemożliwia realizację umowy w zakładanym terminie. Zmiana ta musi być udokumentowana.**

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
 - 2) **Pozostałe zmiany:**
 - a) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku.
3. **Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, za wyjątkiem zmian będących następstwem zmian obowiązującego prawa.**
4. Nie stanowią istotnej zmiany umowy przypadki takie jak:
 - 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy,
 - 2) danych teleadresowych Stron umowy.

IX. KONTAKT

§ 10

Do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych wyznacza się następujące osoby:

1) ze strony Wykonawcy:

2) ze strony Zamawiającego:

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 11

1. Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszej umowy odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO został spełniony poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych.
3. Każda ze Stron oświadcza, że zapoznała się z informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych, na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.
2. Integralną częścią umowy jest dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia, w tym oferta Wykonawcy.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Czulchowie oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „**Dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czulchowie**” – znak sprawy 7/ZEC/2025.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części w następujący sposób:

Część 1

Dostawa armatury ciepłowniczej i preparatów chemicznych do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czulchowie

Część 2

Dostawa urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czulchowie

3. Zakres zamówienia dla:**1) Część 1**

Tabela 1. Armatura ciepłownicza i preparaty chemiczne

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość
Termin realizacji do 01.09.2025 r.			
1	Odźwiżacz podwieszany wyrzutowy typ OW 0,8 prod. ZUK Stąporków lub równoważny	szt.	2
2	Dławica pompy Grundfos LPE 80-125/124 A-F-A--BUBE nr kat. 485351	szt.	2
3	Preparat do chemicznego czyszczenia wymienników ciepła typu JAD (wykonanie materiałowe: płaszcz 304L (stal: 1.4307), rurki 321 (stal:1.4541) „RADINER Fi” prod. „MARCOR” Gdańsk	kg	92
4	Przepływomierz JS130-10, temperatura pracy do 130 st. C, PN16, Qn = 10m3/h, wyjście kontraktronowe NC lub równoważny	szt.	3
5	Przepływomierz JS90-1,5 temperatura pracy do 130 st. C, PN16, Qn = 6m3/h, wyjście kontraktronowe NC lub równoważny	szt.	2
6	Przepływomierz JS90-4 temperatura pracy do 130 st. C, PN16, Qn = 6m3/h, wyjście kontraktronowe NC lub równoważny	szt.	5
7	Ciepłomierz Multical 603, „Kamstrup” Qn = 2,5 m3/h, DN 20 *	szt.	2
8	Ciepłomierz Multical 603, „Kamstrup” Qn = 2,5 m3/h, DN 20 PN16 kołnierzowy *	szt.	2
9	Ciepłomierz Multical 603, „Kamstrup” Qn = 3,5 m3/h, DN 25 *	szt.	2
10	Ciepłomierz Multical 603, „Kamstrup” Qn = 6 m3/h, DN 32 *	szt.	1
11	Ciepłomierz Multical 603, „Kamstrup” Qn = 3,5 m3/h, DN 25 PN16 kołnierzowy *	szt.	2
12	Zawór VB2 „Danfoss” DN15, PN16, Tmax 130°C, kvs 4 m3/h, lub równoważny kompatybilny z siłownikiem AMV20/23 Daanfos	szt.	1
13	Ślimak części transportowej (ZN-300-A-02-1) do zwilżacza pyłów „FOKA” 250F (prod. „FERIND” Kraków)	szt.	1

14	Ślimak części mieszającej do zwilżacza pyłów (ZN-250-F-05) „FOKA” 250F (prod. „FERIND” Kraków)	szt.	1
15	Korpus części mieszającej zwilżacza pyłów (ZN-20-F-02) "FOKA" 250F (prod. „FERIND” Kraków)	szt.	1
16	Nakładka TST do regeneracji zwilżacza pyłów „FOKA” 250F (prod. „FERIND” Kraków)	szt.	4
17	Nakładka PE do regeneracji zwilżacza pyłów „FOKA” 250F (prod. „FERIND” Kraków)	szt.	11
18	Krążnik gładki f-60,3mm, L= 180mm, oś fi=12mm, frez 6mm, łożyska typ 2RS C3 lub ZZ C3	szt.	20
19	Krążnik gładki f-60,3mm, L= 300mm, oś fi =20mm, frez 8mm, łożyska typ 2RS C3 lub ZXC3	szt.	20
20	Krążnik gładki f-60,3mm, L= 400mm, oś fi =12mm, frez 6mm, łożyska typ 2RS C3 lub ZXC3	szt.	10
21	Krążnik gładki f-63,5mm, L= 600mm, oś fi=20mm, frez 8mm, łożyska typ ZZ C3	szt.	15
Termin realizacji do 01.10.2025 r.			
22	Kołnierz DN25 PN16 materiał: stal S235	szt.	4
23	Kołnierz DN50 PN16 materiał: stal S235	szt.	10
24	Kołnierz DN80 PN16 materiał: stal S235	szt.	10
25	Kołnierz DN100 PN16 materiał: stal S235	szt.	4
26	Kołnierz DN125 PN16 materiał: stal S235	szt.	2
27	Kolano hamburskie spawalnicze 90st. DN80, materiał: stal S235,	szt.	4
28	Tarcze lamelkowe do szlifowania metalu, granulacja śrerna 60, gr. pow. ścierniej 6mm, materiał: elektrokorund	szt.	15
29	Tarcze do cięcia i szlifowania stali gr. 1,5*125mm	szt.	100
30	Taśma ostrzegawcza biało-czerwona do zabezpieczenia terenu wokół wykopu 7cm x 500m x 35 mikronów	mb	500
31	Samoczynna śluza dozująca do materiałów sypkich (zawór gumowy) średnica 150mm, temperatura pracy 160°C, wykonanie materiałowe EPDM	szt.	1
32	Regulator temperatury AVTB „Danfoss” DN25, PN16, kvs = 5,5m3/h, zakres nastawy 20-60st. C, montaż na powrocie, przyłączy śrubunek lub równoważny	szt.	1
33	Regulator temperatury AVTB „Danfoss” DN15, PN16, kvs = 1,9m3/h, zakres nastawy 20-60st. C, montaż na powrocie, przyłączy śrubunek lub równoważny	szt.	1
34	Elektrody spawalnicze rutowe do spawania rur OK 46.00 3,2*350mm	kg	5
35	Elektrody spawalnicze rutowe do spawania rur OK. 46.00 2,5*350mm	kg	15
36	Zmiękcacz wody kompaktowy, pojemność złoża żywicznego 20l, zasilanie elektryczne 230V AC, przepływ wody 1,5 m3/h, przyłącza hydrauliczne 1", bypass	szt.	1
37	Zmiękcacz wody kompaktowy, pojemność złoża żywicznego 12l, zasilanie elektryczne 230V AC, przepływ wody 1,2 m3/h, przyłącza hydrauliczne 1", bypass	szt.	1
Termin realizacji do 03.11.2025 r.			
38	Mufa izolacyjna prosta sieciowana dla rur preizolowanych 32/110 (z pianką poliuretanową w komplecie)	kpl	10
39	Pianka PUR do muf preizolowanych ciepłowniczych 100/200	kpl	6
40	Pianka PUR do muf preizolowanych ciepłowniczych 65/140	kpl	8

41	Pianka PUR do muf preizolowanych ciepłowniczych 50/125	kpl	4
42	Pianka PUR do muf preizolowanych ciepłowniczych 32/110	kpl	8
43	Pompa obiegowa „Grundfos” Magna 3 50-120F, rozmiar przyłącza korpusu pompy 50, przepływ 6 - 18.30 m³/h, podnoszenie H =12 m, maksymalna temperatura medium (ciągła) 110 °C, wbudowany przetwornik różnicy ciśnień, panel sterujący z wyświetlaczem, wybór charakterystyki pracy, korpus: żeliwo szare, koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego włóknem węglowym, tarcza łożyskowa i okładzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej, przyłącze kołnierzone**	szt.	1
44	Zawór do spawania DN32 PN16, pełoprzelotowy, dwustronna kompensacja, wykonanie materiałowe: korpus: P235GH lub P355N, kula: S235JR + CrNi / X5CrNi18-10, trzpień: X30Cr13 lub 1.4305, uszczelnienie trzpienia: EPDM, zgodnie z PN-EN 12982	szt.	5
45	Zawór do spawania DN80 PN16, pełoprzelotowy, dwustronna kompensacja, wykonanie materiałowe: korpus: P235GH lub P355N, kula: S235JR + CrNi / X5CrNi18-10, trzpień: X30Cr13 lub 1.4305, uszczelnienie trzpienia: EPDM, zgodnie z PN-EN 12982	szt.	2
46	Rura stalowa preizolowana ze szwem DN32 PN16, materiał St37,0, P235TR1, P235TR2 i P235GH, zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5, dł 6mb	szt.	2
47	Rura stalowa preizolowana ze szwem DN65 PN16, materiał St37,0, P235TR1, P235TR2 i P235GH, zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5, dł 6mb	szt.	1
48	Rura stalowa preizolowana ze szwem DN80 PN16, materiał St37,0, P235TR1, P235TR2 i P235GH, zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5, dł 6mb	szt.	4
49	Otulina z wełny skalnej z okładziną z folii aluminiowej, średnica wewnętrzna 89mm, maksymalna temperatura pracy: 150 st. C, grubość 30mm	mb	25
50	Otulina z wełny skalnej z okładziną z folii aluminiowej, średnica wewnętrzna 114mm, maksymalna temperatura pracy: 150 st. C, grubość 30mm	mb	50
51	Otulina z wełny skalnej z okładziną z folii aluminiowej, średnica wewnętrzna 140mm, maksymalna temperatura pracy: 150 st. C, grubość 30mm	mb	10
52	Otulina z wełny skalnej z okładziną z folii aluminiowej, średnica wewnętrzna 219mm, maksymalna temperatura pracy: 150 st. C, grubość 50mm	mb	30
53	Zasobnik ze stali nierdzewnej do c.w.u. 200l, dwie mufy przyłączeniowe 5/4"	szt.	2
54	Zasobnik ze stali nierdzewnej do c.w.u. 150l, dwie mufy przyłączeniowe 5/4"	szt.	1
55	Rusztowina rusztu mechanicznego kotła WRp12 dł. L = 395mm, materiał ŻLcR 1,5 %	szt.	50
56	Zawór elektromagnetyczny 1/2" napięcie zasilania 24V DC 2-drogowy, NC, przyłącze G, 1/2cal, dokuszczone ciśnienie różnicowe od 0,35 do 16 barów, materiał korpusu: mosiądz lub stal nierdzewna	szt.	2
57	Izolacja wymiennika ciepła typ Jad X 6.50	szt.	2
58	Wymiennik płaszczowo-rurowy JAD x 6.50 FF.STA.SS 0104-0005, wykonanie stal nierdzewna, Tmax 130 st.C, PN16	szt.	1
Termin realizacji do 31.08.2026 r.			
59	Inne niewymienione materiały, urządzenia i armatura ciepłownicza wg potrzeb Zamawiającego		
*	wymagana kompatybilność z posiadanym systemem telemetrycznym		
**	wymagana kompatybilność z posiadaną armaturą		

2) Część 2**Tabela 2. Urządzenia elektryczne i AKPiA**

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość
Termin realizacji do 01.09.2025 r.			
1	Bateria litowa 3,6V do ciepłomierzy Kamstrup (z kabelkiem i wtyczką) lub równoważna, przy czym średnica bieguna dodatniego - co najmniej 9 mm	szt.	60
2	Integrator Multical 602/603 „Kamstrup” , z impulsowaniem 1imp/10l *	szt.	3
3	Integrator Multical 602/603 „Kamstrup” , z impulsowaniem 1imp/100l *	szt.	1
4	Czujnik temperatury PT 500, zakres pracy 0-150 st. C (kompatybilny z ciepłomierzem Kamstrup) do montażu bezpośredniego w rurze ciepłowniczej (na gwint)	kpl	10
5	Czujnik temperatury PT 500, zakres pracy 0-150 st. C (kompatybilny z ciepłomierzem Kamstrup) do montażu pośredniego w osłonie (średnica <5,8mm)	kpl	10
6	Czujnik temperatury PT 500, zakres pracy 0-150 st. C (kompatybilny z ciepłomierzem Kamstrup) do montażu pośredniego w osłonie (średnica ,6mm)	kpl	5
7	Czujnik temperatury zewnętrznej PT1000, do montaż na ścianie zewnętrznej, pracy -30-50 st. C, typ ESM10 lub równoważny	szt.	5
Termin realizacji do 03.11.2025 r.			
8	Przetwornik impulsowo-obrotowy inkrementalny, śr. >50mm, śr. wałka 6mm, rozdzielczość 2048 imp./obr., zasil. 24V DC, wyjście PUSH-PUL	szt.	1
9	Siłownik AMV10 napięcie zasilania 230V, lub inny równoważny kompatybilny z zaworami VB2 Danfos	szt.	1
10	Siłownik AMV20, napięcie zasilania 230V, lub inny równoważny kompatybilny z zaworami VB2 Danfos	szt.	1
11	Klucz produktu do regulatora pogodowego ECL 210 Danfos, typ. A230 (jeden obieg. c.o)*	szt.	1
12	Regulator pogodowy dwukanałowy ECL 210 Danfoss, zasilanie 230VAC*	szt.	1
13	Miernik uniwersalny N30U, napięcie zas. 230V AC, sygnały wej. 2-10V oraz 4-20mA, PT100/1000, 2 przekaźniki wyjściowe lub równoważny	szt.	2
Termin realizacji do 31.08.2026 r.			
14	Inne niewymienione materiały, urządzenia i armatura ciepłownicza wg potrzeb Zamawiającego		
*	wymagana kompatybilność z posiadanym systemem telemetrycznym		

4. W pozycjach, gdzie Zamawiający użył nazwy własnej, znaku towarowego lub pochodzenia dopuszcza się zaoferowanie równoważnych zamienników, za wyjątkiem pozycji z Tabeli 1 Lp. 7-11, 43 oraz za wyjątkiem pozycji z Tabeli 2 lp. 2-3 oraz 11-12. W sytuacji, gdy Wykonawca oferuje równoważne zamienniki, do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 3 ppkt 4 specyfikacji warunków zamówienia.

5. Załącznik nr 9 zawiera rysunki nr 1 i 2 zwilżacza pyłów „FOKA” 250F (prod. „FERIND” Kraków) do którego należy dostarczyć części zamienne wyszczególnione w pozycjach Tabeli 1 Lp. od 13 do 17.
6. Załącznik nr 10 zawiera rysunki nr 1 i 2 na których pokazano wymiary krążników gładkich do przenośników taśmowych do których należy dostarczyć części opisane w Tabeli 1 Lp. od 18 do 21.
7. Inny asortyment (poz. 59 Część 1 oraz poz. 14 Część 2) wynikający z bieżących potrzeb inwestycyjnych i/lub remontowych Zakładu Energetyki Ciepłej, którego nie można było przewidzieć w chwili przygotowywania wykazu, określany w oddzielnych zamówieniach.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia niektórych pozycji materiałowych w przypadku zmiany planów inwestycyjnych i/lub remontowych w Zakładzie Energetyki Ciepłej. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w ilości zamawianych materiałów w dół lub w górę, bez możliwości zmiany cen jednostkowych na poszczególne materiały przez Wykonawcę.
10. Jeżeli w katalogu danego producenta spełniającego powyższe wymagania znajduje się cały asortyment występujący w w/w zestawieniu, należy dostarczyć armaturę/urządzenia jednego producenta.

11. Wymagania ogólne dla całości wyrobów

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić następujące dokumenty producenta o produkcie i jego przeznaczeniu:

- instrukcje obsługi,
- karty charakterystyki / karty katalogowe / DTR,
- certyfikaty / deklaracje zgodności / atesty higieniczne.

12. Wymagania dla wodomierzy objętościowych:

- a) wodomierze/przepływomierze do wody ciepłej i zimnej z suchym zespołem liczydła,
 - b) wodomierze posiadające zatwierdzenie typu MID, zgodnie z normą PN-EN ISO 4064 lub PN-EN 14154 oraz aktualny atest PZH,
 - c) dokładność pomiaru $R \geq 160$ we wszystkich pozycjach montażu,
 - d) brak wymogu stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem.
13. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonej lub wadliwej armatury ciepłowniczej / urządzeń elektrycznych / AKPiA w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.
14. Miejsce dostawy - magazyn ZEC, ul. Średnia 14, 77-300 Czulchów, wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.