



Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z o.o.
ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

tel. (59) 83 42-200, 83 42-209, fax. (59) 83 43-354, email: sekretariat@pk.czuchow.info, NIP 843-000-28-04
Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000176774, Kapitał zakładowy: 20.356.200,00 zł.

Człuchów, dnia 17.03.2020 r.

L.dz. 12/ZEC/2020

*Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „*Budowa infrastruktury ciepłowniczej ul. Lawendowa w Człuchowie*” – znak sprawy 02/ZEC/2020

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Sieć wysokoparametrowa – czy można zastosować rury ze szwem?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dla części nr 1 „Budowa przyłącza ciepłego 130/70⁰C do budynku na ul. Lawendowej (działka nr 1080/62) w Człuchowie” zastosowanie rur preizolowanych z rurą przewodową ze szwem odpowiadających parametrom podanym w dokumentacji projektowej.

Pytanie 2

Sieć niskoparametrowa – jest 2x 50/160 i 50+32/140, czy możemy zamienić na HEATPEX system Delta 2x50/200 i 50+32/160?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dla części nr 2 „Budowa przyłącza ciepłego 90/70⁰C do budynku na ul. Lawendowej (działka nr 1080/63) w Człuchowie” możliwość zastosowania proponowanych rur PEX pod warunkiem dotrzymania parametrów technicznych podanych w dokumentacji projektowej i zastosowania osprzętu dedykowanego do w/w systemu rur. Należy uwzględnić zmiany zakresu robót związanych z montażem rur w wykopach ziemnych i w budynkach (przejścia ścienne, endcapy itp. – większe średnice zewnętrzne rurociągów).

W imieniu Zamawiającego

Z-ca Prezesa
Zarządu
Małgorzata Kulińska

Prezes Zarządu
mgr inż. Hanna Adamowska