



Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z o.o.
ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

tel. (59) 83 42-200, 83 42-209, fax. (59) 83 43-354, email: sekretariat@pk.czluhow.info, NIP 843-000-28-04
Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000176774, Kapitał zakładowy: 20.356.200,00 zł.

Człuchów, dnia 20.03.2020 r.

L.dz. 14/ZEC/2020

*Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „*Budowa infrastruktury ciepłowniczej ul. Lawendowa w Człuchowie*” – znak sprawy 02/ZEC/2020

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie informuje, iż do w/ w postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy dopuszcza się wykonanie węzła w oparciu o wymienniki płytowe?

Odpowiedź

Należy przyjąć zgodnie z projektem technicznym wymienniki płaszczowo-rurowe o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową.

W imieniu Zamawiającego

Z-ca Prezesa
Zarządu
MK
Małgorzata Kulińska

Prezes Zarządu
Mahe
mgr inż. Hanna Adamowska